



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 телефон/факс 60-66-75
e-mail: ugpn-o@udm.net

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов
427310 Удмуртская Республика Вавожский район с. Вавож пер. Азина, 2
тел. (факс) 8 (34155) 2-10-01, vavgpn@mchs-18.ru

Федоровой Ольге Александровне
по адресу: УР, Вавожский район, с. Вавож, ул.
Победы, 22.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 30 » апреля 2021 г.

с. Вавож
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, дознатель - государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов УР по пожарному надзору Мельников Владимир Анатольевич,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела №27/29 от 28.04.2021 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Федоровой О.А.

Установил:

С 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 15.04.2021г. и с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 28.04.2021г. проводилась плановая выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «ЖУРАВУШКА» с. Вавож, в ходе которой было установлено, что заведующим МДОУ Д/С «Журавушка» с. Вавож Федоровой Ольгой Александровной в здании расположенном по адресу: УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Победы, 22, нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа здания при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 - руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов	Правил противопожарного режима в РФ п. 30 - на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
--	---

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона №69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или неадекватное выполнение требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действующие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе **руководители организаций**; лица, в установленном порядке несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Факты нарушений требований пожарной безопасности подтверждены материалами дела и не оспариваются. Каких-либо доказательств, объективно свидетельствующих об отсутствии возможности обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а так же доказательств, подтверждающих, что данным лицом были приняты меры по обеспечению для соблюдения указанных требований, не представлено.

Дополнительных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению причинных нарушений, причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Умского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по адресу: УР, Вавожский район, с. Вавож, пер. Азина, 2.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Мельников В.А.
(расшифровка подписи)

Представление получил

дата, должность, подпись

(Федорова О.А.)
ФИО

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР – 8(3412) 51-99-99

