

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Журавушка» с. Вавож**
427310, Удмуртская Республика,
Вавожский район,
с. Вавож, ул. Победы, д. 22
тел. (34155) 2-18-70
ИНН 1803003138/КПП 182101001
От 31.05.2021 г. № 60 _____

В отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского
районов.

Отчет о выполнении предписания от 30.04.2021 года

МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож сообщает об устранении нарушений
выявленных в ходе проверки обязательных требований пожарной безопасности.

Вид нарушения

Вид нарушения	Информация об устранении
Не организовано испытания наружной открытой эксплуатационной лестницы не реже 1 раза в 5 лет	Испытания наружной эксплуатационной лестницы проведено. (копия протокола прилагается)
На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

Заведующий МДОУ
д/с «Журавушка» с. Вавож



О.А. Федорова